

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: egie_ta@mail.ru

Реquisites: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100554890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.211AB18

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




М. М. Кунов

06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15 00648-23 от 06.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005597 ОГРН 1050100553274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская, 5

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: Уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 7

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 11:20 - 11:25

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер - 4 ° С

Дата и время доставки в И.Ц: 21.02.2023 11:50

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследования, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15 00648-00-23

10. Оборудование:

№ п.п.	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на метод исследования
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиангском районах Регистрационный номер пробы в журнале 648.15.1.23 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакурнохабль аул, Тургенева ул Образец поступил 21.02.2023 12:50 дата начала испытаний 21.02.2023 13:40, дата выдачи результата 27.02.2023 13:03 дом 13					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	2,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность, лица, ответственного за оформление протокола:



З.Е. Синохова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00648-23 от 06.03.2023

Уникальный номер заявки об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
КА.91.21.А.118
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06/03/2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



(Signature)
М. М. Кунов
06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00647-23 от 06.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская,5
3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
5. Место отбора: водонапорная башня артезианская №392, Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево;
6. Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 21.02.2023 11:10 - 11:15
Ф.И.О., должности: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛП: 21.02.2023 11:50
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.
8. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): 01-01-15/00647-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследования
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 647.15.1.23 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 Образец поступил 21.02.2023 12:50					
дата начала испытаний 21.02.2023 13:35, дата выдачи результата 27.02.2023 13:01					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З.Е. Сихова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00647-23 от 06.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе

М. М. Кунов
06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00646-23 от 06.03.2023

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская,5
- Наименование образца испытаний:** Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:**
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
- Место отбора:** уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х. Чернышев, ул. Заречная, 1
- Условия отбора, доставки:**
Дата и время отбора: 21.02.2023 10:45 - 10:50
Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 11:50
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):** 01-01-15/00646-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

стр. 1 из 2

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 646.15.1.23 Образец поступил 21.02.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13					
1	Обобщенные коллиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	2,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность, лица, ответственного за оформление протокола:


З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00646-23 от 06.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц
 КА 0121A418
 Дата внесения сведений в реестр
 аккредитованных лиц 06.03.2023

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач филиала ФБУЗ «Центр
 гигиены и эпидемиологии в Республике
 Адыгея» в Шовгеновском районе


 М. М. Куров
 06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
 № 01-01-15/00644-23 от 06.03.2023

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101095397 ОГРН 1050109523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
 Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Заревое, ул. Пролетарская, 5
- Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:
 Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
 Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
- Место отбора: Водонапорная башня артескважины № 6409, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Чернышев;
- Условия отбора, доставки:
 Дата и время отбора: 21.02.2023 10:45 - 10:50
 Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
 Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 11:50
 Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
- Дополнительные сведения:
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.
- ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01-15/00644-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324



11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ пп	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 644.15.1.23 Образец поступил 21.02.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгей Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 21.02.2023 13:25, дата выдачи результата 27.02.2023 11:24					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	5,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

3.Е. Снохова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00644-23 от 06.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AБ18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
М. М. Кунов
06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00643-23 от 06.03.2023

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5
- Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
- Место отбора: уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Веселый, ул. Мира, 80
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 21.02.2023 10:35 - 10:40
Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 11:50
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.
- ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01-15/00643-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

стр. 1 из 2


Протокол испытаний № 01-01-15/00643-23 от 06.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 643.15.1.23 Образец поступил 21.02.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	2,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность, лица, ответственного за оформление протокола:


3. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00643-23 от 06.03.2023

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»**
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»**

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ., Майкоп г., Гагарина ул., домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: egie_ras@mail.ru

ОКПО 72619159 ОИ РП 1050100534890 ИНН/КПП 105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00642-23 от 06.03.2023

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ., р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская, 5
- Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
- Место отбора: водонапорная башня, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Веселый;
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 21.02.2023 10:25 - 10:30
Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 11:50
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Перездание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00642-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический сухоподушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00642-23 от 06.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиалинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 642.15.1.23 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгья Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. Образец поступил 21.03.2023 12:50 дом 13					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	4,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00642-23 от 06.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




М. М. Кунов
06.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01-01-15/00643-23 от 06.03.2023

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5
- Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
- Место отбора: уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Веселый, ул. Мира, 80
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 21.02.2023 10:35 - 10:40
Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 11:50
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.
- ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01-15/00643-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

стр. 1 из 2

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 643.15.1.23 Образец поступил 21.02.2023 12:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль ауд, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 21.02.2023 13:20, дата выдачи результата 27.02.2023 11:22					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	2,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З. Е. Снюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00643-23 от 06.03.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/00643-23 от 06.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), приведенным в испытании
Настоящий протокол не может быть полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЦ (И/Ц)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"


Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра



С. Д. Зацепина
03.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/02306-23 от 03.03.2023

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. **Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево

3. **Наименование образца испытаний:** Вода перед подачей в распределительную сеть

4. **Сведения о контролируемом лице:**

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5

5. **Место отбора:** Водопровод МО "Заревское сельское поселение", водонапорная башня, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х Веселый,

6. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 21.02.2023 10:35 - 10:40

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Код образца (пробы):** 01-01/02306-RA01-06.2-23

10. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

стр. 1 из 2

Протокол испытаний № 01-01/02306-23 от 03.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ (ИЛЦ)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21A618
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зашепина
15.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/03052-23 от 15.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируруемом лице:

Наименование: -
Юридический адрес: -

5. Место отбора: Водопровод х. Чернышов, уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Чернышев, ул Заречная, 1

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 11:25 - 11:30

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1691 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/03052-RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 01-01/03052-23 от 15.03.2023


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3052 Образец поступил 09.03.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 09.03.2023 16:40, дата выдачи результата 14.03.2023 16:51					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	2,6±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03052-23 от 15.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
15.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/03059-23 от 15.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево

3. Наименование образца: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: -
Юридический адрес: -

5. Место отбора: водонапорная башня х.Веселый, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Веселый,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 11:10 - 11:15

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1691 от 10 января 2023 г.

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/03059-RA01-06.2-23


10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 01-01/03059-23 от 15.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зашепина
15.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/03058-23 от 15.03.2023

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево
- Наименование образца: Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:
Наименование: -
Юридический адрес: -
- Место отбора: Водопровод МО "Заревское сельское поселение", разводящая сеть, уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Веселый, ул Мира, 80
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 09.03.2023 10:55 - 11:00
Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 15:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1691 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01/03058-RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289


- Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям
Протокол испытаний № 01-01/03058-23 от 15.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3058 Образец поступил 09.03.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 09.03.2023 16:39, дата выдачи результата 14.03.2023 16:52					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	1,4±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03058-23 от 15.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра


С. Д. Зацепина
15.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/03055-23 от 15.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево

3. Наименование образца: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: -
Юридический адрес: -

5. Место отбора: Водонапорная башня х.Чернышев, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Чернышев,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 11:35 - 11:40

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1691 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/03055-РА01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 01-01/03055-23 от 15.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний


№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешности/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3055 Образец поступил 09.03.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 06.03.2023 16:35, дата выдачи результата 14.03.2023 16:52					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	2,0(±)0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03055-23 от 15.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
ИД RU 21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель, испытательного
лабораторного центра

С. Д. Женина
21.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/03046-23 от 21.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево

3. Наименование образца: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: -
Юридический адрес: -

5. Место отбора: Водопровод МО "Заревское сельское поселение" водонапорная башня артезианская №392, Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 12:00 - 12:05

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1691 от 10 января 2023 г.

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/03046-РА01-06.2-23

10. Оборудование:		Заводской номер
№ п/п	Наименование, тип	
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям
Протокол испытаний № 01-01/03046-23 от 21.03.2023


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3046 Образец поступил 09.03.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 09.03.2023 16:40, дата выдачи результата 14.03.2023 16:50					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	1,9±0,4	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



М.А. Хот, Заведующий отделением


Конец протокола испытаний № 01-01/03046-23 от 21.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра




С. Д. Зацепина
21.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/03042-23 от 21.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: -

Юридический адрес: -

5. Место отбора: Водопровод МО "Заревское сельское поселение", уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул Пролетарская, 7

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 11:50 - 11:55

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 15:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №1691 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/03042-RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям
Протокол испытаний № 01-01/03042-23 от 21.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 3042 Образец поступил 09.03.2023 16:30 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 09.03.2023 16:39, дата выдачи результата 14.03.2023 16:49					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	2,6±0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/03042-23 от 21.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01-01/02305-23 от 10.03.2023

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево
- Наименование образца: Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
- Место отбора: МО "Заревское сельское поселение", уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Веселый, ул Мира, 80
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 21.02.2023 10:25 - 10:30
Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №52 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01/02305-RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

Протокол испытаний № 01-01/02305-23 от 10.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

DECLARATION OF WORKING ARRANGEMENTS

FOR THE YEAR 2010-2011

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Department	Working Days	Remarks
1	M. K.
2	M. K.
3	M. K.
4	M. K.

This is to certify that the above mentioned officers are working in the department...

[Signature]
A. A. ...

Dated: ...

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/02304-23 от 10.03.2023

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево
- Наименование образца: Вода перед подачей в распределительную сеть
- Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
- Место отбора: Водопровод МО "Заревское сельское поселение", водонапорная башня артезианной № 6409, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х Чернышев,
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 21.02.2023 10:45 - 10:50
Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01/02304-RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотозлектрический КФК-3-01,	0200289

Протокол испытаний № 01-01/02304-23 от 10.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2304 Образец поступил 21.02.2023 17:40 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 17:45, дата выдачи результата 10.03.2023 09:40					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	1,5±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Нехай А.А. Нехай, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/02304-23 от 10.03.2023

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: spz@ga@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра



С. Д. Зацепина
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/02303-23 от 10.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5

5. Место отбора: МО "Заревское сельское поселение", уличная колонка, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х Чернышев, ул Заречная, 1

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 21.02.2023 10:45 - 10:50

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01/02303-RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

Протокол испытаний № 01-01/02303-23 от 10.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/02302-23 от 10.03.2023

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево
- Наименование образца:** Вода перед подачей в распределительную сеть
- Сведения о контролируемом лице:**
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
- Место отбора:** Водопровод МО "Заревское сельское поселение", водонапорная башня артскважины № 392, обл Брянская, р-н Комаричский, п Зарево,
- Условия отбора, доставки:**
Дата и время отбора: 21.02.2023 11:20 - 11:25
Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):** 01-01/02302-RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

Протокол испытаний № 01-01/02302-23 от 10.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2302 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 16:08, дата выдачи результата 10.03.2023 09:07					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Нехай

А.А. Нехай, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/02302-23 от 10.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
КА RU 21 AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра

С. Д. Зацепина
10.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/02301-23 от 10.03.2023

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево
- Наименование образца: Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ 5
- Место отбора: Водопровод МО "Заревское сельское поселение", уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул Пролетарская, 7
- Условия отбора, доставки:
Дата и время отбора: 21.02.2023 11:10 - 11:15
Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.02.2023 15:00
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №54 от 10 января 2023 г.
- ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы): 01-01/02301-RA01-06.2-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

Протокол испытаний № 01-01/02301-23 от 10.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 2301 Образец поступил 21.02.2023 16:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 21.02.2023 16:09, дата выдачи результата 10.03.2023 09:08					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012
-					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Нехай А.А. Нехай, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01/02301-23 от 10.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
KA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе

Б. Р. Меретуков
17.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01-01-15/00914-23 от 17.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская,5

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

Наименование: МО «Заревское сельское поселение»

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 7

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 12:00 - 12:05

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 12:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00914-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суwовоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00914-23 от 17.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний: <i>нарушенность/ненарушенность</i>	Условия проведения испытаний	Ф.И.О. ответственного
<p>Финанс федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» в Шовтуновском, Усть-Тарбагатайском и Шумихинском районах</p> <p>Регистрационный номер проб в журнале: 01/01/23</p> <p>Образец получен (Ф.И.О.): И.И.И.</p> <p>Место осуществления деятельности: 385440, Алтайский край, Шовтуновский р-н, Таштумское с/пос., Шовтуновское с/пос. №3</p> <p>дата начала испытаний 09.03.2023 12:35, дата выдачи результатов 12.03.2023 09:50</p>					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	<i>Стерильно</i>	И.И.И.
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	2,0	<i>Нарушен</i>	И.И.И.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


И.И.И. З.Е. Суюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00914-23 от 17.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




Б. Р. Меретуков
17.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00913-23 от 17.03.2023

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская,5
- Наименование образца:** Вода распределительной сети
- Сведения о контролируемом лице:**
Наименование: МО «Заревское сельское поселение»
Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
- Место отбора:** водонапорная башня артезианной № 392, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, п Зарево;
- Условия отбора, доставки:**
Дата и время отбора: 09.03.2023 11:50 - 11:55
Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 12:35
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- Код образца (пробы):** 01-01-15/00913-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00913-23 от 17.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п.п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ≠ погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Финнал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 913.15.1.23 Образец поступил 09.03.2023 12:55 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13					
1	Обобщенные коллиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00913-23 от 17.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц
 RA RU 21AB18
 Дата внесения сведений в реестр
 аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр
 гигиены и эпидемиологии в Республике
 Адыгея» в Шовгеновском районе



Б. Р. Меретуков
 Б. Р. Меретуков
 17.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
 № 01-01-15/00912-23 от 17.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
 Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская,5
3. Наименование образца: Вода распределительной сети
4. Сведения о контролируемом лице:
 Наименование: МО «Заревское сельское поселение»
 Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
5. Место отбора: Уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х. Чернышев, ул. Заречная,1
6. Условия отбора, доставки:
 Дата и время отбора: 09.03.2023 11:35 - 11:40
 Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
 Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 12:35
 Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"
7. Дополнительные сведения:
 Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.
8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробы): 01-01-15/00912-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00912-23 от 17.03.2023
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПРЯУМОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Испытательный лабораторный центр
Испытательный адрес: 385445, Адыгея Респ., Майкоп г., Газарийа ул., домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgr@adygeia.ru


Регистрация (ИП) 76-01-15/0912-23 от 19.03.2023 № 0155044621/015501001

УТВЕРЖДАЮ

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РА.01.21А.12

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

Врио главного врача филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея» в Шовгеновском районе



Б. Р. Меретуков
Б. Р. Меретуков
17.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/0912-23 от 17.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПΟΣЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
2. Юрический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ., р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5
3. Наименование образца: Вола распределительной сети
4. Сведения о контролируемом лице:
Наименование: МО «Заревское сельское поселение»
Юрический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
5. Место отбора: Уличная колонка, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х. Чернышев, ул. Заречная, 1
6. Условий отбора, доставки:
Дата и время отбора: 09.03.2023 11:35 - 11:40
Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термомонитор + 4 °С
7. Условий отбора, доставки в ИЛ: 09.03.2023 12:35
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вола. Отбор проб для микробиологического анализа (Перезаказ)"
7. Дополнительные сведения:
Цель исследования, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.
8. ИЛ, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПин 1.2.3695-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
9. Код образца (пробу): 01-01-15/0912-23-09-23

10. Оборудование:

№ ИЛ	Наименование, тип	Заводской номер
1	Сервис-газ электрический сухопутный ТС-260 СПУ	324


Протокол испытаний № 01-01-15/0912-23 от 17.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛП)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п.п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 912.15.1.23 Образец поступил 09.03.2023 12:55 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 09.03.2023 13:25, дата выдачи результата 15.03.2023 08:50					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00912-23 от 17.03.2023

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/00912-23 от 17.03.2023
Результаты указаны в обратном порядке, при проведении испытаний
Настоящий протокол не может быть использован для безопасности результатов 15/3 (14/11/1)

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея"




Б. Р. Меретуков
17.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00911-23 от 17.03.2023

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. **Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская, 5

3. **Наименование образца:** Вода распределительной сети

4. **Сведения о контролируемом лице:**

Наименование: МО «Заревское сельское поселение»

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. **Место отбора:** Водонапорная башня артскважины № 6409, Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, х. Чернышев;

6. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 09.03.2023 11:25 - 11:30

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 ° C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 12:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.

8. **ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. **Код образца (пробы):** 01-01-15/00911-00-23

10. **Оборудование:**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324


Протокол испытаний № 01-01-15/00911-23 от 17.03.2023
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 911.15.1.23 Образец поступил 09.03.2023 12:55 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 09.03.2023 13:20, дата выдачи результата 15.03.2023 08:48					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	4,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00911-23 от 17.03.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



Б. Р. Меретуков
17.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/00910-23 от 17.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская,5

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МО «Заревское сельское поселение»

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: уличная колонка, Респ Адыгея, район Шовгеновский, х. Веселый, ул. Мира,80

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 11:10 - 11:15

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 12:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00910-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00910-23 от 17.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

12. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 910.15.1.23 Образец поступил 09.03.2023 12:55 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 09.03.2023 13:15, дата выдачи результата 15.03.2023 08:46					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
2	ОМЧ	КОЕ/см ³	3.0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сиюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/00910-23 от 17.03.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



Б. Р. Меретуков
Б. Р. Меретуков
17.03.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/00909-23 от 17.03.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п Зарево, ул. Пролетарская,5

3. Наименование образца: Вода распределительной сети

4. Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МО «Заревское сельское поселение»

Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ШОВГЕНОВСКИЙ, ПОСЕЛОК ЗАРЕВО, УЛИЦА ПРОЛЕТАРСКАЯ, 5

5. Место отбора: водонапорная башня артскважины б/№, Респ Адыгея, район Шовгеновский, х. Веселый,

6. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 09.03.2023 10:55 - 11:00

Ф.И.О., должность: Меретуков Б. Р., врач по общей гигиене Отделение обеспечения санитарно-гигиенического надзора, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.03.2023 12:35

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

7. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 52 от 10 января 2023 г.

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

9. Код образца (пробы): 01-01-15/00909-00-23

10. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/00909-23 от 17.03.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)