

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
25.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01436-24 от 25.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Уличная колонка частного домовладения, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2024 11:30 - 11:40

Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1436 от 18 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01436-00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 01-01-15/01436-24 от 25.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№	Наименование: тип	Значение: номер
1	Технология: электрический, двухфазный, 0,7-200 (10)	0,7

И. Форма проведения испытаний: Сопоставление характеристик: табличная

II. Результаты испытаний

Целью исследования является определение характеристик изделий «Панель литиевая» в Республике Адыгея в Понтеградском, Кавказском и Тиминском районах.

Объект исследования: И.И. 2024 (1-5)

Место осуществления деятельности: И.И. 2024, Адыгея Респ., Понтеградский р-н, Кавказское ул. Тиминский ул. дом 10

Дата начала испытаний: И.И. 2024 (14:55) дата окончания испытаний: И.И. 2024 (16:55)

№	Испытуемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимости	НД на величину исследования
1	Объемные: общие (И.И.)	КСЕ (И.И.) ³	Не обнаружено	Отсутствует	И.И. 40.0000-10 (1.0)
2	Объем: индивидуальные (И.И.)	КСЕ (И.И.) ³	:-	Не более 50	И.И. 40.0000-10 (1.0)

Составитель и оформление протокола:

И.И. Савочкин. Инженер: отделе приема проб

Копия протокола испытаний № И.И.-15(14)И-24 от 14.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: egie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленна пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ile@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: nielab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея» в
Шовгеновском районе



М.М. Кузов
25.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01436-24 от 25.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Уличная колонка частного домовладения, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 7
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 18.04.2024 11:30 - 11:40
Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1436 от 18 апреля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 01-01-15/01436-00-24
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 01-01-15/01436-24 от 25.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах
 Образец поступил 18.04.2024 12:50
 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакурнохабль аул, Тургенева ул., дом 13
 дата начала испытаний 18.04.2024 14:55, дата окончания испытаний 23.04.2024 10:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.396.3-23 13.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.396.3-23 14.3.

Ответственный за оформление протокола:
 З.Е. Свихова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01436-24 от 25.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
25.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01435-24 от 25.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водонапорная башня артезианской № 392, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. 8-ое Марта, б/№;

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2024 11:13 - 11:23

Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1435 от 18 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п. 7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01435-00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 01-01-15/01435-24 от 25.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах					
Образец поступил 18.04.2024 12:50					
Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13					
дата начала испытаний 18.04.2024 14:50, дата окончания испытаний 23.04.2024 10:16					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Сиюхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01435-24 от 25.04.2024

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/01435-24 от 25.04.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: egie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovsk1@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ile@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: mielab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности ЛО41-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
25.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01435-24 от 25.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водонапорная башня артскважины № 392, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул.8-ое Марта, б/№;

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2024 11:13 - 11:23

Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1435 от 18 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01435-00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 01-01-15/01435-24 от 25.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах
Образец поступил 18.04.2024 12:50
Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13
дата начала испытаний 18.04.2024 14:50, дата окончания испытаний 23.04.2024 10:16

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 13.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 14.3.

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Сиюхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01435-24 от 25.04.2024

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/01435-24 от 25.04.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: egie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с.
Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385200, Адыгея
Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru;
385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail:
shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772)
56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.:
+7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01433-24 от 24.04.2024

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская,5
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора:** уличная колонка частного домовладения, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х. Чернышев, ул. Заречная, 1
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 18.04.2024 10:30 - 10:40
Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1433 от 18 апреля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 01-01-15/01433-00-24
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 01-01-15/01433-24 от 24.04.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах
Образец поступил 18.04.2024 12:50
Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13
дата начала испытаний 18.04.2024 15:30, дата окончания испытаний 23.04.2024 10:18

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:
З.Е. Сиохова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01433-24 от 24.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с.
Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея
Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru;
385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail:
shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772)
56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.:
+7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01433-24 от 24.04.2024

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская,5
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора:** уличная колонка частного домовладения, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, х. Чернышев, ул. Заречная, 1
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 18.04.2024 10:30 - 10:40
Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1433 от 18 апреля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 01-01-15/01433-00-24
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 01-01-15/01433-24 от 24.04.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Образец поступил 18.04.2024 12:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13 дата начала испытаний 18.04.2024 15:30, дата окончания испытаний 23.04.2024 10:18					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 13.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 14.3

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Суюхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01433-24 от 24.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: egie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с,
Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385200, Адыгея
Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадзор.ru;
385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail:
shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772)
56-04-03, e-mail: Fbuz-ile@fbuz01.rosпотребнадзор.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.:
+7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе

М.М. Кунов

24.04.2024

МП



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01432-24 от 24.04.2024

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская,5
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора: Водонапорная башня артскважины № 6409, Адыгея Респ, м.р-н Шовгеновский, с.п. Заревское, х. Чернышев;
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 18.04.2024 10:13 - 10:23
Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1432 от 18 апреля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 01-01-15/01432-00-24
- НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 01-01-15/01432-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

16. *Исследования: срок выполнения работ*

№	Исполнитель: тип	Длительность работ
1	Проектно-исследовательский (проектирование, П-ИИ)	20д

17. *Условия проведения испытаний: Соответствие нормативным требованиям*

12. Результаты испытаний

Федеральное бюджетное учреждение специализированное «Центр летных и статических испытаний в Республике Алтай» в Шованском, Колыванском и Тальменском районах
 (Формат документа: А.А. 2024 12-01)

Место проведения испытаний: (ФБУ) Алтай Респ. Шованский р-н, Коммунальный в/п. Туркесова ул., дом 15

Дата начала испытаний 18.10.2024 15:20, дата завершения испытаний 22.10.2024 11:05

№	Спецификационные требования	Данные измерений	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	Свойства: общее, диффузия влаги (МТ)	КСЕ.0001	Не обнаружено	Отсутствует	ГОСТ 41.0945-21 12.0
2	Свойства: общее (МТ)	КСЕ.001	?	Не более 31	ГОСТ 41.0945-21 12.0

Составитель и оформление протокола:

Э.В. Сидорова, Инженер отделения приема проб

Копия протокола испытаний № 10-10-15(01)450-24 от 24.10.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с.
Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385200, Адыгея
Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru;
385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail:
shovgenovsk1@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772)
56-04-03, e-mail: Fbuz-ile@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.:
+7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности ЛО41-00110-01-00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01432-24 от 24.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская,5
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: Водонапорная башня артезианной № 6409, Адыгея Респ, м.р-н Шовгеновский, с.п. Заревское, х. Чернышев;
5. Условия отбора:
Дата и время отбора: 18.04.2024 10:13 - 10:23
Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1432 от 18 апреля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ)
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 01-01-15/01432-00-24
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 01-01-15/01432-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

III. Оборудование (при необходимости):

№	Наименование тип	Инвентарный номер
1	Перемешиватель электрический дисковый ПЭ-200 СМН	574

III. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

III.2. Результаты испытаний

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Понтевоваком, Кошеволабьском и Гваиновоком районах

Образец поступил 18.04.2024 13:00

Место осуществления деятельности: 385-440, Адыгея Респ., Понтевоваский р-н, Мауроиноволабь вул. Туртенова ул., дом 15

Дата начала испытаний 18.04.2024 15:20, дата окончания испытаний 24.04.2024 15:47

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД по методу исследований
1	Б. coli	К.О.Е. П/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МФН 4.2.3962-25 13.5
2	Сальмонеллы	К.О.Е. П/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МФН 4.2.3962-25 14.5.

Составитель и оформление протокола:

И.Е. Савинова, Инженер отделения приема проб

Копия протокола испытаний № 10-10-15/0430-24 от 24.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с.
Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея
Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru;
385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail:
shovgenovsk1@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772)
56-04-03, e-mail: Fbuz-ile@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.:
+7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01431-24 от 24.04.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. **Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта (скважины)

4. **Место отбора:** Артскважина № 6409, Адыгея Респ, м.р-н Шовгеновский, с.п. Заревское, х. Чернышев;

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 18.04.2024 10:00 - 10:10

Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе:

Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1431 от 18 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 01-01-15/01431-00-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. **Оборудование (при необходимости):**

Протокол испытаний № 01-01-15/01431-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр электрический сушкародушный ТС-200 СТУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шонгинском, Кашембийском и Гиагинском районах
 Образец поступил 18.04.2024 12:50
 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ., Шонгинский р-н, Жигуринский ул., Тургенев ул., дом 13
 Дата начала испытаний 18.04.2024 15:00, дата окончания испытаний 19.04.2024 10:15

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Облачные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/мл ^г	Не обнаружено	Отсутствие	МЭК 4.2.3963-23 11.3
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	КОЕ/мл ^г	6	Не более 50	МЭК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Симонова, Инженер отделения приема проб

Копия протокола испытаний № 01-01-15/01431-24 от 24.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rosпотреbnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01431-24 от 24.04.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
2. **Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская,5
3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта (скважины)
4. **Место отбора:** Артскважина № 6409, Адыгея Респ, м.р-н Шовгеновский, с.п. Заревское, х. Чернышев;
5. **Условия отбора:**
Дата и время отбора: 18.04.2024 10:00 - 10:10
Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтнер + 4.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1431 от 18 апреля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. **Код образца (пробы):** 01-01-15/01431-00-24
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды.
10. **Оборудование (при необходимости):**

Протокол испытаний № 01-01-15/01431-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах
 Образец поступил 18.04.2024 12:50
 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13
 дата начала испытаний 18.04.2024 15:10, дата окончания испытаний 23.04.2024 10:13

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 13.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 14.3.

Ответственный за оформление протокола:
 З.Е. Суюхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01431-24 от 24.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: egie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: mielab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21A618

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе



М.М. Кунов
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01430-24 от 24.04.2024

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5
- Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)
- Место отбора: Скважина № 392, Адыгея Респ, м.р-н Шовгеновский, с.п. Заревское, п. Зарево, ул. 8 Марта, б/№
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 18.04.2024 11:00 - 11:10
Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1430 от 18 апреля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 01-01-15/01430-00-24
- НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/01430-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах
 Образец поступил 18.04.2024 12:50
 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13
 дата начала испытаний 18.04.2024 14:40, дата окончания испытаний 23.04.2024 10:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Сиюхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01430-24 от 24.04.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01430-24 от 24.04.2024

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. **Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская,5

3. **Наименование образца испытаний:** Вода подземного водного объекта (скважины)

4. **Место отбора:** Скважина № 392, Адыгея Респ, м.р-н Шовгеновский, с.п. Заревское, п. Зарево, ул. 8 Марта. б/№

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 18.04.2024 11:00 - 11:10

Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1430 от 18 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. **Код образца (пробы):** 01-01-15/01430-00-24

9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. **Оборудование (при необходимости):**

Протокол испытаний № 01-01-15/01430-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах
 Образец поступил 18.04.2024 12:50
 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13
 дата начала испытаний 18.04.2024 14:40, дата окончания испытаний 23.04.2024 10:09

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 13.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 14.3.

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Сиюхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01430-24 от 24.04.2024

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/01430-24 от 24.04.2024
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах
 Образец поступил 18.04.2024 12:50
 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13
 дата начала испытаний 18.04.2024 13:50, дата окончания испытаний 23.04.2024 10:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Сиюхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01429-24 от 24.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с.
Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея
Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru;
385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail:
shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772)
56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.:
+7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-001110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01429-24 от 24.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Частное домовладение, уличная колонка, Адыгея Респ, район Шовгеновский, х. Веселый,
ул. Мира, 80

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2024 09:37 - 09:47

Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г., Акт отбора
№1429 от 18 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01429-00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 01-01-15/01429-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах
 Образец поступил 18.04.2024 12:50
 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13
 дата начала испытаний 18.04.2024 13:50, дата окончания испытаний 23.04.2024 10:11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 13.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 14.3.

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Суюхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01429-24 от 24.04.2024

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01-15/01429-24 от 24.04.2024
 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с.
Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея
Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru;
385440, Адыгея Респ, Шовгенковский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail:
shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772)
56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.:
+7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгенновском районе



М.М. Кунов
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01428-24 от 24.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгенновский, п. Зарево, ул. Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: Водонапорная башня, Адыгея Респ, м. район Шовгенновский, с.п. Заревское, х. Веселый,
ул. Мира, б/№;

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2024 09:23 - 09:33

Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгенновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 39 от 10 января 2024 г., Акт отбора
№1428 от 18 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01428-00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 01-01-15/01428-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Образец поступил 18.04.2024 12:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13 дата начала испытаний 18.04.2024 13:40, дата окончания испытаний 22.04.2024 14:34					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	4	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Сиюхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01428-24 от 24.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(87772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ile@fbuz01.rosпотребнадzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01428-24 от 24.04.2024

- Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес:** 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5
- Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора:** Водонапорная башня, Адыгея Респ, м. район Шовгеновский, с.п. Заревское, х. Веселый, ул. Мира, б/№;
- Условия отбора:**
Дата и время отбора: 18.04.2024 09:23 - 09:33
Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
- Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1428 от 18 апреля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы):** 01-01-15/01428-00-24
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

Протокол испытаний № 01-01-15/01428-24 от 24.04.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Оборудование (при необходимости):

№ ш/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах
 Образец поступил 18.04.2024 12:50
 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13
 дата начала испытаний 18.04.2024 13:40, дата окончания испытаний 22.04.2024 14:34

№ п.п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Е. coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 13.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 14.3.

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Сихова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01428-24 от 24.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21A618

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов

24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01427-24 от 24.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5

Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская,5

3. Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)

4. Место отбора: Артскважина № б/н, Адыгея Республика, район Шовгеновский, х. Веселый;

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2024 09:10 - 09:20

Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтeйнер + 4.0 °C

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1427 от 18 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01427-00-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/01427-24 от 24.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах
 Образец поступил 18.04.2024 12:50
 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13
 дата начала испытаний 18.04.2024 13:30, дата окончания испытаний 22.04.2024 14:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	5	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Сиюхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01427-24 от 24.04.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с.
Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея
Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru;
385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail:
shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772)
56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.:
+7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе



М.М. Кунов
24.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01427-24 от 24.04.2024

- Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)
- Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5
- Наименование образца испытаний: Вода подземного водного объекта (скважины)
- Место отбора: Артскважина № б/н, Адыгея Республика, район Шовгеновский, х. Веселый;
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 18.04.2024 09:10 - 09:20
Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;
Условия доставки: Термоконтейнер + 4.0 °C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 12:30
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №1427 от 18 апреля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 01-01-15/01427-00-24
- НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды
- Оборудование (при необходимости):

Протокол испытаний № 01-01-15/01427-24 от 24.04.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах
 Образец поступил 18.04.2024 12:50
 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13
 дата начала испытаний 18.04.2024 13:30, дата окончания испытаний 22.04.2024 14:22

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	E.coli	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 13.3
2	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 14.3.

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Сиюхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01427-24 от 24.04.2024

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический, КФК 3-01	0200289
2	Электроды стеклянные комбинированные, ЭСК-10603/7	Б6896

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 18.04.2024 15:10 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 18.04.2024 15:13, дата окончания испытаний 25.04.2024 17:21					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,40±0,3	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Дзыбова, Лаборант санитарно-гигиенической лаборатории

Конец протокола испытаний № 01-01/07739-24 от 27.04.2024

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 01-01/07739-24 от 27.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгей Респ., Майкоп г., Гвариния ул., дом №14, тел.: 708772 52 49 20
в mail: cde@fuz01.ru

ОГРН 105010053490 ИНН 910504421

Адрес в соответствии с лицензией деятельности: 385300, Адыгей Респ., Краснопартизанский р-н, Краснопартизанский ул., Первомайский ул., дом 107, тел.: 708778 5 17 20, в mail: krasnopartizanskij@fuz01.ru
Адрес в соответствии с лицензией деятельности: 385440, Адыгей Респ., Шовгеновский р-н, Жакуринская ул., Гурьевская ул., дом 13, тел.: 708771 5 24 34, в mail: shovgenovskij@fuz01.ru
Адрес в соответствии с лицензией деятельности: 385000, Адыгей Респ., Майкоп г., Гвариния ул., дом 14, тел.: 708772 52 49 20, в mail: msklab01@mail.ru

Уникальный номер заявки об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21A.1B

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра



С. Д. Зацепина
27.04.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/07741-24 от 27.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 9101005397 ОГРН 1050100524274)

2. Юридический адрес: 385440, АДЫГЕЙ РЕСПУБЛИКА, П. ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5
Фактический адрес: Адыгей Респ, м.р-н Шовгеновский, с.п. Заревское, п. Заревое, ул Пролетарская, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод МО "Заревское сельское поселение", Респ Адыгея, р-н Шовгеновский, п. Заревое, ул Пролетарская, 7

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2024 11:30 - 11:40

Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», Давидыченко С. А. старший АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С.

Дата и время доставки в ИЛ: 18.04.2024 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 31 декабря 2024 г., Акт отбора №7741-А от 18 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 01-01/07741-РА01-06.2-24

9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.

Протокол испытаний № 01-01/07741-24 от 27.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Скачать протокол можно по адресу: <https://www.fedsp.ru>

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический, КФК 3-01	0200289

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 18.04.2024 15:10 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 18.04.2024 15:13, дата окончания испытаний 25.04.2024 17:18					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 Метод Б

Ответственный за оформление протокола:

С.А. Дзыбова, Лаборант санитарно-гигиенической лаборатории

Конец протокола испытаний № 01-01/07741-24 от 27.04.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного лабораторного
центра



С.Д. Зацепина
27.04.2024

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01/07740-24 от 27.04.2024

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005397 ОГРН 1050100523274)

2. Юридический адрес: 385445, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, П ЗАРЕВО, УЛ. ПРОЛЕТАРСКАЯ Д.5

Фактический адрес: Адыгея Респ, м.р-н Шовгеновский, с.п. Заревское, п Зарево, ул Пролетарская, д. 2

3. Наименование образца испытаний: Вода перед подачей в распределительную сеть

4. Место отбора: водонапорная башня, Адыгея Респ, м.р-н Шовгеновский, с.п. Заревское

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 18.04.2024 11:13 - 11:23

Ф.И.О., должность: Меретуков Бислан Русланович Врач по общей гигиене Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея», Данильченко С. А. слесарь АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЗАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 18.04.2024 14:10

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №39 от 10 января 2024 г., Акт отбора №7740-А от 18 апреля 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп. 1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

8. Код образца (пробы): 01-01/07740-RA01-06.2-24

Протокол испытаний № 01-01/07740-24 от 27.04.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Настоящий протокол не может быть полностью воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

[Illegible handwritten text]