

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)


Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филiaal ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB19

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"


8 июня 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1493
от 8 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети		
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.		
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12		
№ акта отбора:	1493		
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 10:35:00		
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 11:25:00		
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"		
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"		
Наименование и контактные данные ЮЛ:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72		
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" п. Ульский, ул.Центральная, 2 уличная колонка		
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная		
Объем пробы:	0,5 л		
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С		
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям		
Основание для проведения работы	Производственный контроль	№ поручения	№ договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует		

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1493 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 1493.15.1.22

Дата проведения исследований: с 07.06.2022 11:25:00 по 08.06.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см ³	2,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1493 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"



8 июня 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1492
от 8 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети		
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.		
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12		
№ акта отбора:	1492		
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 10:30:00		
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 11:25:00		
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"		
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"		
Наименование и контактные данные ЮЛ:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72		
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" х. Веселый, ул.Мира,80 уличная колонка		
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная		
Объем пробы:	0,5 л		
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С		
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям		
Основание для проведения работы	Производственный контроль	№ поручения	№ договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует		

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1492 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

1492.15.1.22

Дата проведения исследований: с 07.06.2022 11:25:00 по 08.06.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации:

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Слюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1492 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение надзора «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
 Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская, 49
 Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72610150 ОГРН 1050805000000 ИНН/КПП 0805000000/0805000000
 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском районе
 385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, г. Хакуртинтавль, ул. Трудовская 23, тел./факс: (8-87773) 924400

Номер записи в реестре сведений об идентификационных линиях ИА. № 264019

УТВЕРЖДАЮ
 Главный врач
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»

 8 июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.149
 от 8 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети		
Проба отобрана:	Кадырова С. Х.		
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12		
№ акта отбора:	1491		
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 10:25:00		
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 11:25:00		
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2020 "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"		
Заказчик:	МС "Заречное сельское поселение"		
Наименование и контактные данные И.Л.:	МС "Заречное сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Заречье, ул. Пролетарская, 5. Телефон: 8-8773-428-96-72		
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МС "Заречное сельское поселение" в Бесельный водонапорная башня артезианщины б/№		
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная		
Объем пробы:	0,5 л		
Условия транспортировки:	сумка-холодильник 0-4 град С		
Условия проведения исследований	соответствует нормативным требованиям		
Основание для проведения работы	Производственный контроль	<input checked="" type="checkbox"/> лаборатория	<input checked="" type="checkbox"/> договор № 1448
Дополнительная информация:	Служителем		

Перепечатка протокола исследований без письменного разрешения аккредитованной лаборатории не допускается.
 Частичные воспроизведения протокола без письменного разрешения аккредитованной лаборатории запрещены.

Код пробы в ИЛЦ:

1491.15.1.22

Дата проведения исследований: с 07.06.2022 11:25:00 по 08.06.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см ³	2	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1491 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Республике Адыгея

8 июня 2022 г.



МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1490
от 8 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1490
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 10:15:00
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" х. Чернышев, ул.Заречная, 1 уличная колонка
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1490 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 1490.15.1.22

Дата проведения исследований: с 07.06.2022 11:25:00 по 08.06.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____

Сизохова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1490 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100334890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385448, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB1Я

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

М.И. Жуков

8 июня 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1489
от 8 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1489
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 10:10:00
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные Ю.Л.:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" х. Чернышев водонапорная башня артскважины №6409
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1489 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

1489.15.1.22

Дата проведения исследований: с 07.06.2022 11:25:00 по 08.06.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см ³	3	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1489 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея")

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гайдария, 40

Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501091

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, в. Хакуринская, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-87773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах ИА.ИУ.21АБ18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Республике Адыгея

Курин М.М.

Курин М.М.

8 июня 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1488

от 8 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Калырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1488
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 9:55:00
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" п.Зарево, ул.Пролетарская, 7 уличная колонка
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1488 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 1488.15.1.22

Дата проведения исследований: с 07.06.2022 11:25:00 по 08.06.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см ³	2,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации: -

Лицо, ответственное за оформление протокола:

С.Е.

Сиюхова З.Е.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1488 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея" в Шовгеновском районе
385440, Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева 13, телефон, факс: (8-8773) 9-24-81

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала


ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"

Республика Адыгея

Конов М.М.

Конов М.М. МП

8 июня 2022 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 15.3.4.1.1487

от 8 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	Калырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	1487
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 11:25:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-2021 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
Заказчик:	МО "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ИОЛ:	МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5. Телефон: 8-918-426-96-72
Объект, место, где проводился отбор пробы:	водопровод МО "Заревское сельское поселение" п.Зарево водонапорная башня артезианская №392
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Передача протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1487 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

1487.15.1.22

Дата проведения исследований: с 07.06.2022 11:25:00 по 08.06.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
Микробиологические				
ОКБ (обобщенные колиформные бактерии)	КОЕ/100 см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ/см ³	4,5	Не более 50	МУК 4.2.1018-01

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1		

Мнения и интерпретации:

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Сиюхова З.Е.

Конечный протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 15.3.4.1.1487 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"


14 июня 2022 г.

Зацепина С.Д.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.7153

от 14 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	6264
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 10:35:00
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 14:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, х.Ульский, ул.Центральная, 1 водопроводный кран уличной колонки
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.7153 общее количество страниц 2 страница 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AБ18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"


14 июня 2022 г.

Зацепина С.Д.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.7152

от 14 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода перед подачей в распределительную сеть		
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.		
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14		
№ акта отбора:	6263		
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 10:30:00		
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 14:20:00		
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»		
Заказчик:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение"		
Наименование и контактные данные Ю.Л.:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгенковский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5		
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгенковский район, х.Веселый, водонапорная башня		
Вид упаковки:	стеклянная		
Объем пробы:	0,5 л		
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С		
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям		
Основание для проведения работы	Производственный контроль	№ поручения	№ договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует		

Истребование протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.7152 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ: 7152.1.1.22

Дата проведения исследований: с 07.06.2022 14:20:00 по 14.06.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,6 +/-0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотозлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Ферлиовская Е.С.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.7152 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

14 июня 2022 г.

Зацепина С.Д.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.7151

от 14 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	6262
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 10:25:00
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 14:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, х.Веселый, ул.мира, 80 водопроводный кран уличной колонки
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.7151 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

7151.1.1.22

Дата проведения исследований: с 07.06.2022 14:20:00 по 14.06.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____



Ферлиовская Е.С.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.7151 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

14 июня 2022 г.

Зацепина С.В.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.7150

от 14 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода перед подачей в распределительную сеть
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	6261
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 10:15:00
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 14:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, х.Чернышев, водонапорная башня артескважины №6409
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.7150 общее количество страниц 2 страница 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

14 июня 2022 г.

Защипина С.А.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.7149

от 14 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	6260
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 10:10:00
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 14:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, х.Чернышев, ул.Заречная, 1 водопроводный кран уличной колонки
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.7149 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

7149.1.1.22

Дата проведения исследований: с 07.06.2022 14:20:00 по 14.06.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
Органолептические запахи при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,3 +/-0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
 ** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Ферлиовская Е.С.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
 Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.7149 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

14 июня 2022 г.

Зацепина С.Д.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.7148

от 14 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода перед подачей в распределительную сеть		
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.		
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14		
№ акта отбора:	6259		
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 9:55:00		
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 14:20:00		
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»		
Заказчик:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение"		
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5		
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, водонапорная башня артскважины №392		
Вид упаковки:	стеклянная		
Объем пробы:	0,5 л		
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С		
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям		
Основание для проведения работы	Производственный контроль	№ поручения	№ договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует		

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.7148 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

7148.1.1.22

Дата проведения исследований: с 07.06.2022 14:20:00 по 14.06.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
Органолептические запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,5 +/-0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации: -

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____  Ферлиовская Е.С.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.7148 общее количество страниц 2 страница 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 56-04-03 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33

Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея"

14 июня 2022 г.

Зацепина С.Д.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.7147
от 14 июня 2022 г.

Наименование пробы:	Вода распределительной сети
Проба отобрана:	инженер ОПП ФБУЗ "ЦГиЭ в Республике Адыгея" Кадырова С.Х.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ Р 56237-14
№ акта отбора:	6258
Дата и время отбора пробы:	07.06.2022 9:50:00
Дата и время доставки пробы:	07.06.2022 14:20:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Заказчик:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение"
Наименование и контактные данные ЮЛ:	Муниципальное образование "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 5
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод МО "Заревское сельское поселение" Республика Адыгея, Шовгеновский район, п.Зарево, ул.Пролетарская, 7 водопроводный кран уличной колонки
Вид упаковки:	стеклянная
Объем пробы:	0,5 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+4 град С
Условия проведения исследований	соответствуют нормативным требованиям
Основание для проведения работы	Производственный контроль № поручения № договора 1448
Дополнительная информация:	Отсутствует

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.

Протокол № 06.1.4.1.7147 общее количество страниц 2 страница 1

Код пробы в ИЛЦ:

7147.1.1.22

Дата проведения исследований: с 07.06.2022 14:20:00 по 14.06.2022

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по ИД	ИД на метод испытаний
Органолептические запахи при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	2,5 +/-0,5	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1*	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)

Примечание: * Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения двух параллельных определений.
** Результат измерений представлен в виде среднего арифметического значения трех параллельных определений.

Информация об оборудовании и средствах измерения, использованных при проведении исследований:

№ п/п	Наименование средства измерений, испытательного оборудования, заводской номер	Дата и номер документа о поверке СИ, аттестации ИО, срок действия
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 "ЗОМЗ" № 0200289	С-ДЛ/03-09-2021/92336391 до 02.09.2023 г.

Мнения и интерпретации:

Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: Нена Ферлиовская Е.С.

Конец протокола

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.