

Код образца (пробы): 2084.05.16

Дата проведение испытаний: начало 11.04.2016г. 12час 45мин окончания 13.04.2016г. 12час 45мин

Микробиологические исследования					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единица измерения	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1.	Общее микробное число	0	не более 50	КОЕ в 1мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10
2.	Общие колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10
3.	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствуют	отсутствие	КОЕ в 100мл	МУК 4.2.1018-01 МУК 4.2.2794-10

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач бактериолог	Емыкова Д.Н.	

Заключение: Исследованная (ые) проба (ы) по определяемым показателям соответствует, (ют) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Руководитель отделения ИЛЦ


Подпись

Кунов М.М.
Ф.И.О.

Ответственный за оформление протокола


Подпись

Сиюхова З.Е.
Ф.И.О.

Перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизводство протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории запрещено.
Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытанию.

Общее количество страниц 2
страница 2